



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"Giuseppe Lombardo Radice"

1° CIRCOLO

Via Emanuele Bellia n° 166 - 95047 Paternò (CT)

Tel.095/842677 - Fax 095/859773 - Email [CTEE06700T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:CTEE06700T@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Sito web: [www.primocircolopaterno.gov.it](http://www.primocircolopaterno.gov.it)

Cod. Fisc. 80013540879



Paternò, 01/03/2021

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
1° CIRCOLO PATERNO'  
"G. LOMBARDO RADICE"  
Prot. 0001608 del 01/03/2021  
A-16 (Uscita)

Al Sindaco  
Al Responsabile Settore Manutenzione  
Al Responsabile dei Lavori Pubblici  
e p.c. Al Responsabile Settore Pubblica Istruzione  
COMUNE DI PATERNO'

**Oggetto: Richiesta con sollecitudine i seguenti interventi per il plesso centrale di via E. Bellia**

A seguito dei controlli effettuati dal servizio di prevenzione e protezione, si richiedono i seguenti interventi in merito alla sicurezza:

Le luci di emergenza del plesso centrale di via E. Bellia non sono funzionanti: Piano Terra:

-corridoio lato ponente accanto le aule n.12 e n.13;

- tutte le luci della palestra;

-tutte le luci delle porte d'emergenza.

Piano Primo:

-corridoio lato ponente accanto aula n.3.

Inoltre

-nel vano caldaia si sospetta fuoriuscita di gas.

-tutti gli estintori e gli idranti saranno in scadenza a marzo 2021

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ornella Peri